


24.01.2022 КНМ № 71220061000200867462

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

301830, Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел.(48761) 2-14-18, факс: (48761) 2-29-34.

ond-bog@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 14/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа
№29"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора Богородицкого
и Куркинского районов Тульской области по пожарному надзору, заместителя началь-
ника ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тульской области подполковником внутренней службы Саломасова Василия Васи-
льевича.

№ 14 от «24» января 2022 года

в период

с «01» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по «01» февраля 2022 г. 11 час. 00 мин.

с «11» февраля 2022 г. 11 час. 00 мин. по «11» февраля 2022 г. 12 час. 00 мин.

Инспектором отдела НД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

лейтенантом внутренней службы Зимениным Максимом Игоревичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о директора
МОУ "СШ №29" Колмыков Роман Викторович.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | В каждом защищаемом помещении не установлено менее 3 точечных пожарных извещателей, включенных в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов, либо не менее 4 точечных пожарных извещателей, включенных по два извещателя в каждый шлейф. Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям. | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 83 | До 01.08.2022 г. | |
| 2. | Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям. | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 83 | До 01.08.2022 г. | |
| 3. | На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, отсутствуют приспособлений для самозакрывания | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 24 | До 01.08.2022 г. | |
| 4. | Дежурный персонал школы не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, и электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 30 | До 01.08.2022 г. | |
| 5. | Помещения школы не оборудованы аварийным эвакуационным освещением | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 35(в) | До 01.08.2022 г. | |
| 6. | Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54 | До 01.08.2022 г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о директора МОУ "Средняя школа № 29" Колмыков

Р.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

